

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Орловскому району

Почтовый адрес: 347512, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский пер. Октябрьский 8.

Телефон: 8 (86375) 5-11-14 E-mail: 69gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписания № 120 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

государственному казенному образовательному учреждению Ростовской области
специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида п. Орловского в лице директора
Краснощековой Алевтины Григорьевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Орловского района по пожарному надзору № 120 от «8» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09ч.00 мин. «21» октября 2013 г. по 16ч.00мин. «21» октября 2013г. проведена плановая проверка дознавателем ОНД по Орловскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитаном внутренней службы Сосновым Евгением Александровичем в отношении государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида п. Орловского по адресу: 347510, Ростовская область, пос. Орловский, пер. Октябрьский, 119. При проведении проверки присутствовали: директор Краснощекова А.Г.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарнотехническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации не создана квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.	43. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарнотехническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"	01.11.2013	
2	Не проведена внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников учреждения при утверждении новых или	п. 46 Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: при утверждении новых или внесении	01.11.2013	

	<p>внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" и при внесении изменений в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). п.</p>	<p>изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);</p> <p>...</p> <p>при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);</p> <p>по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;</p> <p>...</p> <p>при перерыве в работе в данной должности более одного года;</p> <p>при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.</p> <p>НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"</p>		
3	<p>Вводный инструктаж проводится в не оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.</p>	<p>13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.</p> <p>НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"</p>	01.11.2013	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Сосновый Е.А.

(подпись)

М.Л.П.*

«21»

20 12 г.

Предписание для исполнения получил:

«Брасеев»
(подпись)

«21» 20 12 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору